

	PROVA DI PORTATA Allegato 1 al MOD 01.08.00	ISO 9001/2000
		Rev. 00
		Data 10.01.08

COMMITTENTE :

POZZO:

TIPO PROVA :

PUNTO DI RILIEVO

SICOS – MILANO FONDAZIONI

pozzo n°12 emungimento

Costante ☐

Variabile ☒***

Testa pozzo

123.70m

N° minuti	Ora campione	Portata l/s	Livello m	Note
0		0	18.20	
1		10	20.25	
2		10	20.36	
3		10	20.43	
4		10	20.48	
5		10	20.52	
6		10	20.54	
7		10	20.56	
8		10	20.58	
9		10	20.60	
10		10	20.63	
15		10	20.71	
1		20	23.40	
2		20	23.96	
3		20	24.32	
4		20	24.38	
5		20	24.42	
6		20	24.46	
7		20	24.50	
8		20	24.54	
9		20	24.56	
10		20	24.57	
15		20	24.60	

1		35	27.45	
2		35	28.85	
3		35	30.10	
4		35	30.70	
5		35	31.30	
6		35	31.50	
7		35	31.80	
8		35	32.10	
9		35	32.20	
10		35	32.30	
15		35	32.50	

Strumento utilizzato:

Data:

18/12/09

Firma:

Robolini Alessandro



di **vassalli** s.r.l.

IMPRESA PALIFICAZIONI TRIVELLAZIONI ARTESIANE

Via M. della Libertà, 23 - 25030 TORBOLE C. (Brescia) Tel. (030) 2650114-2650305 - Fax 2150270

SICOS.- MILANO FONDAZIONI

Comune di Milano

Cantiere Porta Nuova - Garibaldi

Prove di portata pozzo 12 emungimento

Livello in metri riferito al piano campagna	Portata emunta in l/s
18.20	0
20.71	10
24.60	20
32.50	35

Tab 1. *Dati ottenuti dalle prove di portata
Eseguite 18/12/2009*

Curva del pozzo corretta ai 15 minuti per gradino

Grafico del risultato delle prove di portata

