

pozzo P6 Porta Nuova Garibaldi - Milano

CALCOLATO					
	1°gradino	2°gradino	3°gradino	4°gradino	risalita
Q (l/sec)	10,21	19,60	40,00	0,00	0,00
tempo (min)	livello piezometrico da riferimento (testa pozzo - p.c.)				
0	-11,70	-11,70	-11,70	X	-12,47
1	-12,05	-12,32	-13,34	X	-11,77
2	-12,07	-12,42	-13,39	X	-11,76
3	-12,07	-12,43	-13,42	X	-11,75
4	-12,07	-12,44	-13,43	X	-11,75
5	-12,08	-12,44	-13,44	X	-11,74
6	-12,08	-12,44	-13,45	X	-11,72
7	-12,08	-12,44	-13,46	X	-11,75
8	-12,08	-12,44	-13,47	X	-11,76
9	-12,08	-12,45	-13,47	X	-11,75
10	-12,08	-12,45	-13,47	X	-11,75
12	-12,08	-12,45	-13,48	X	-11,75
14	-12,09	-12,45	-13,48	X	-11,74
16	-12,09	-12,46	-13,48	X	-11,74
18	-12,09	-12,46	-13,49	X	0,00
20	-12,09	-12,46	-13,49	X	0,00
25	-12,09	-12,46	X	X	0,00
30	-12,09	-12,46	X	X	0,00
35	-12,09	-12,46	X	X	0,00
40	-12,09	-12,46	X	X	0,00
50	-12,08	-12,47	X	X	0,00
60	-12,08	-12,47	-13,52	X	0,00

valore determinato analiticamente