

pozzo P8 Porta Nuova Garibaldi - Milano

CALCOLATO					
	1°gradino	2°gradino	3°gradino	4°gradino	risalita
Q (l/sec)	10,00	20,00	37,04	0,00	0,00
tempo (min)	livello piezometrico da riferimento (testa pozzo - p.c.)				
0	-17,69	-17,69	-17,69	X	-19,55
1	-18,15	-18,75	-21,10	X	-17,97
2	-18,37	-19,04	-21,30	X	-17,82
3	-18,40	-19,20	-21,40	X	-17,78
4	-18,41	-19,30	-21,43	X	-17,76
5	-18,42	-19,35	-21,45	X	-17,76
6	-18,43	-19,35	-21,47	X	-17,75
7	-18,44	-19,35	-21,50	X	-17,70
8	-18,44	-19,36	-21,53	X	-17,73
9	-18,44	-19,36	-21,57	X	-17,74
10	-18,44	-19,36	-21,63	X	-17,74
12	-18,44	-19,38	-21,65	X	-17,74
14	-18,44	-19,40	-21,67	X	-17,74
16	-18,44	-19,41	-21,70	X	-17,74
18	-18,44	-19,42	-21,71	X	0,00
20	-18,44	-19,44	X	X	0,00
25	-18,45	-19,48	X	X	0,00
30	-18,47	-19,50	X	X	0,00
35	-18,47	-19,52	X	X	0,00
40	-18,47	-19,52	X	X	0,00
50	-18,48	-19,55	X	X	0,00
60	-18,48	-19,55	-21,98	X	0,00

valore determinato analiticamente