

12/03/2010

Settore  
Risorse idriche, cave e  
acque superficiali

Servizio Acque Sotterranee  
E Banche Dati Idriche

Direzione Centrale  
risorse ambientali

Corso di Porta Vittoria 27  
20122 Milano

Telefono: 02.7740.3881  
Fax: +39.2.7740.5427  
c.arduln@provincia.milano.it



Provincia  
di Milano

**Verbale di sopralluogo  
per rilascio di concessione di grande derivazione di acque sotterranee**

Il presente sopralluogo è relativo all'istanza di concessione per grande derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 12 pozzi ad uso pompe di calore, con restituzione a mezzo di n. 7 pozzi di resa, presentata dalla Società Varesine S.r.l. con nota Prot. Prov. di Milano n. 28909 del 05/02/2007.

L'escavazione dei pozzi è stata autorizzata con Aut. Dir. n. 15/2009 R.G. n. 761/2009 del 20/01/2009, con le seguenti caratteristiche tecniche:

**Pozzi di presa ad uso pompe di calore**

Num. Int.	Fg.	Mapp.	Diametro max (mm.)	Profondità (m.)	Portata (l/sec)
1	268	119	500	40	35
2	268	119	500	40	35
3	268	119	500	40	35
4	268	119	500	40	35
5	268	119	500	40	35
6	268	119	500	40	35
7	268	119	500	40	35
8	268	119	500	40	35
9	268	119	500	40	35
10	268	119	500	40	35
11	268	119	500	40	35
12	268	119	500	40	35

**Pozzi di resa**

Num. Int.	Fg.	Mapp.	Diametro max (mm.)	Profondità (m.)
1	268	119	500	40
2	268	119	500	40
3	268	119	500	40
4	268	119	500	40
5	268	119	500	40
6	268	119	500	40
7	268	119	500	40

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Data  
04 febbraio 2010  
Protocollo  
261358/10530/06  
Pagina 2



Provincia  
di Milano

Con nota Prot. Prov. di Milano n. 261358 del 03/12/2009 il Dott. Geol. C. Cerutti, tecnico incaricato dalla richiedente, ha trasmesso la relazione di fine lavori relativa ai pozzi realizzati. Da un esame della documentazione pervenuta risulta che le opere sono conformi a quanto autorizzato.

All'odierno sopralluogo, presso il cantiere nel quale sono stati realizzati i citati pozzi, nell'area "Porta Nuova Varesine" in Milano, sono presenti:

**Per la Provincia di Milano:**

Dott.ssa Cristina Arduini  
Responsabile del procedimento

Geom. Massimo Valitutto

Dott. Luca Comerio

**Per la Regione Lombardia:**

Geom. Giuseppe Botta

Dott.ssa Maria Cristina Andreoli

Per Varesine S.r.l.:

Ing. Eugenio Montessori

Arch. Maria Teresa Genoni

Dott. Carlo Cerutti

D.L. progettista per i pozzi

Ing. Mauro Mereghetti

D.L. Generale Lavori

Geom. Giancarlo Celotti

D.L. Ambientale

Alle ore 10.00 si inizia all'esame dei lavori realizzati in virtù della citata Autorizzazione. Si procede alla verifica a campione di n. 2 pozzi di esempio, dei quali uno di presa ed uno di resa, considerato lo stato ancora iniziale del cantiere.



Si rileva che i pozzi sono in sicurezza e che non sono ancora ancora equipaggiati e sono sigillati.  
 L'ispezione di luoghi termina alle ore 11.00.  
 Si concorda pertanto con i Tecnici della Regione Lombardia di effettuare un nuovo sopralluogo quando verrà dichiarato dal concessionario il completamento dell'equipaggiamento dei pozzi.  
 I termini del procedimento di concessione sono pertanto interrotti.  
 La Provincia invierà alla comunità la modulistica necessaria agli ulteriori adempimenti.

Il presente verbale consta di n. 3 pagine.

Milano, 4 febbraio 2010

Firme:  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Man