

27/10/09



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

**Dipartimento Provinciale di Milano  
U.O. Risorse Idriche e Naturali**

Sede di Milano: Via Juvara, 22 - 20129 Milano  
tel. 02-74872.230/275 - Fax 02-70124857

Sede di Parabiago: Via Spaggiardi, 19 - 20015 Parabiago (MI)  
tel. 02-74872.544/ 588 (fax)

Milano, 27 ottobre 2009

Prot. n° 138083 Titolario: 3.5.7

Responsabile del Procedimento: dr. Davide Ceriani  
Responsabile dell'Istruttoria: dr. Davide Ceriani

Spett.

Provincia di Milano  
Settore Amministrativo  
Acque Superficiali  
C.so di Porta Vittoria n. 27  
20122 Milano

e p.c.

Metropolitana Milanese S.p.A.  
Via del vecchio politecnico, 8  
20121 Milano



Varesine Srl e Caprera Srl.  
Via Moscova, 18  
20121 Milano

Autorità d'ambito ATO città di Milano  
Via Larga, 12  
20121 Milano

**OGGETTO:** POMPE DI CALORE RELATIVE A PROGETTI DI PRELIEVO E UTILIZZO A SCOPO TECNOLOGICO ED ENERGETICO PER L'AREA DI MILANO "GARIBALDI-REPUBBLICA" E "VARESINE". PARERE RELATIVO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI, NEL NAVIGLIO MARTESANA.

A seguito della richiesta di parere in merito al rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto, si comunica che, le acque da emungere, sono già state valutate, come procedura di VIA, dalla scrivente agenzia U.O. SAR e U.O. TAI (prot. ARPA 102428 del 17.7.08); di quanto detto si allega copia non essendo stata inviata p.c, anche alla provincia di Milano.

Pertanto, in sintesi, da quanto emerge dal documento allegato, sono definiti i punti di prelievo oggi compatibili con i limiti previsti per poi essere scaricate in corpo idrico superficiale.

Sempre in relazione a quanto allegato, emerge che la Società Navigli Lombardi S.c.r.l., quale gestore del Martesana ha già rilasciato parere favorevole per lo scarico delle acque di falda utilizzate a scopo energetico ritenendo congrue le previsioni in merito ai volumi scaricati alla qualità e alla temperatura delle acque.

Si conferma pertanto il già emerso *PARERE FAVOREVOLE*.

Resta ovviamente importante rivolgere attenzione a quale dovrebbe essere il limite massimo che il recettore sia in grado di supportare in base ad eventuale ulteriori richieste di analoghi futuri scarichi di pompe di calore; pertanto la scrivente agenzia riterrebbe opportuno un incontro in provincia al fine di stabilirne le modalità.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile U.O. R.I.N.  
(dott. ing. Francesco Brunetti)

